



浄水水質検査結果書

第 21-SS-00093 号
2021 年 04 月 14 日

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号

十里木別荘管理株式会社

様

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長 石川 幸雄



2021年4月7日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にあります。)

採水年月日	2021年4月7日	気 温	11.0 °C	水 温	11.9 °C
水源又は施設の名称	十里木別荘分譲地簡易水道			採水時残留塩素	0.15 mg/L
採水地点	管理事務所 給水栓				
採水者名	二之形秀孝 (所属) 十里木別荘管理株式会社				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項			水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による					
No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	0 CFU/mL	47	pH値	8.0			
2	大腸菌	検出しない	48	味	異常なし			
8	六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	49	臭気	異常なし			
10	シアン化物イオン 及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	50	色度	0.5 度未満			
21	塩素酸	0.06 mg/L未満	51	濁度	0.1 度未満			
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満			以下余白			
23	クロロホルム	0.0002 mg/L未満						
24	ジクロロ酢酸	0.002 mg/L未満						
25	ジブロモクロロメ タン	0.0002 mg/L						
26	臭素酸	0.001 mg/L未満						
27	総トリハロメタン	0.01 mg/L未満						
28	トリクロロ酢酸	0.002 mg/L未満						
29	ブロモジクロロメ タン	0.0002 mg/L未満						
30	ブロモホルム	0.0002 mg/L未満						
31	ホルムアルデヒド	0.004 mg/L未満						
38	塩化物イオン	2.2 mg/L						
46	有機物(全有機 炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
判定		上記水質項目については水質基準に適合である						
検査期日		2021年4月7日 ~ 2021年4月14日				検査責任者		技術部長 小和田和宏
備考								

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません。

・試験検査所: 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番地の1 TEL 054-621-5003

・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号 別表第31)



水質検査結果書

第 21-SS-00094 号
2021 年 04 月 09 日

十里木別荘管理株式会社


様

厚生労働省登録水質検査機関 登録番号第2号
建築物飲料水水質検査業 静岡県56水第2号
医薬品試験検査機関 厚生労働省登録番号第49号

焼津市塩津1番地の1

一般財団法人静岡県生活科学検査センター

理事長 石川



2021年4月7日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
(当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。)

採水年月日	2021年4月7日	天候	前日:雨 当日:曇	気温	11.9℃	水温	11.8℃
水源、施設(建物等) 製品、工事等の名称	十里木別荘分譲地簡易水道			検水の種類	原水		
採水地点(住所 及び採水箇所)	水源地 須山2255-26			採水時 残留塩素	****		
採水者名	二之形秀孝			(所属) 十里木別荘管理株式会社			

試料の検査結果は、下記のとおりです

検査項目	検査結果	検査事項
大腸菌	検出しない	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
嫌気性芽胞菌	0 CFU/100mL	平成19年3月30日付健水発第0330006号に基づく水質検査
	以下余白	
検査期日	2021年4月7日 ~ 2021年4月8日	検査責任者 技術部長 小和田和宏
備考		

検査結果内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いいたします

試験検査所 : 一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所 焼津市塩津1番1 TEL054-621-5003

当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 1/1